

LCIE N° : ENEC\_1181

Délivrée à :  
Delivered to:**KAUFEL SA**  
206, Route de Saint Martin d'Ordon  
89330 PIFFONDS - FRANCESite de fabrication :  
Factory:**KAUFEL SA (N°2013BA)**  
206, Route de Saint Martin d'Ordon  
89330 PIFFONDS - FRANCEProduit :  
Product:**Luminaire pour éclairage d'urgence**  
Luminaire for emergency lightingMarque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

HAZLUX

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:**InduXEL222 :**  
XTE9600S-M3/ST EX  
XTE9600S-M3/COM EXCaractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:EN IEC 60598-1:2021+A11:2022  
EN IEC 60598-2-22:2022Documents pris en compte :  
Relevant documents:

TR n° 22286081-800771 A / B Version 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

/

Cette licence est établie conformément aux règles de l'accord ENEC. La licence délivrée par tout organisme de certification signataire l'Accord ENEC a la même valeur et la même validité dans tous les autres pays des organismes de certification.

This license is issued according to the rules of the ENEC Agreement. The license issued by any Certification Body adhering to the ENEC Agreement has the same worth and validity in all the other Certification Bodies' countries.

Cette licence a été délivrée en vertu de la présomption et sous réserve que la titulaire détient tous les droits légaux nécessaires en ce qui concerne le produit présenté pour les essais et la certification.

This license has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the product presented for testing and certification.

Fontenay-aux-Roses, 02/08/2024

Date de fin de validité :  
Expiry date:**Julien GAUTHIER**  
Responsable Certification/Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE  
CETTE LICENCE

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

## Annexe de la licence / Annex of license ENEC\_1181

### Caractéristiques / Characteristics :

| Caractéristique / Characteristic                                                            | Valeur / Value                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension assignée / Rated voltage                                                            | 230V                                                                               |
| Nature du courant / Nature of supply                                                        | ~                                                                                  |
| Fréquence assignée / Rated frequency                                                        | 50Hz                                                                               |
| Puissance assignée / Rated power                                                            | 3,5W                                                                               |
| Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock | II                                                                                 |
| Degré IP / IP degree                                                                        | IP65                                                                               |
| Degré IK / IK degree                                                                        | IK07                                                                               |
| Flux assigné / Rated lumen output                                                           | 200 lm à 3h                                                                        |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type                        | Ni-MH 4 x 1,2V / 1,2 Ah - ABB 105BAT111<br>Ni-MH 4 x 1,2V / 1,1 Ah - ABB 105BAT112 |
| Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)                           | 40 LED x 1/4 W                                                                     |

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE  
CETTE LICENCE



**LCIE**

Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

**WWW.LCIE.FR**