



**Omschrijving:** Er dienen twee luchtroosters per kast gemonteerd te worden voor voldoende luchtcirculatie en tegen condensvorming. Bij voorkeur dient één luchtrooster in het bovenste en één in het onderste deel van de kast gemonteerd te worden. Beschermingsklasse: IP 44.

**Materiaal:** Polyamide.

**Levering:** Set van twee stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.

---

**Item nr.**

UAV01

---