



Zulässige Stromstärken bei Tragschiene SDT missible rated current for mounting rail SDT			4 Zusatzleiter 4 conductors	
Verdrahtung Tragschiene wiring rail	max. Stromstärken max. rated current	5/7 Leiter 5/7 conductors	4 Zusatzleiter 4 conductors	5/7 Leiter 5/7 conductors
5 x 1,5 mm ²	4 x 16 A	-X-	-X-	-X-
5 x 2,5 mm ²	4 x 16 A	-X-	-X-	-X-
7 x 2,5 mm ²	5 x 16 A	-X-	-X-	-X-
7 x 2,5 mm ² + 4 x 1,5 mm ²	3 x 16 A + 2 x 10 A	4 x 6 A	4 x 6 A	4 x 6 A

Für die Tragschiene ist gemäß VDE 0100 der Betriebsstrom, der verwendete Leitungsquerschnitt, die Schleifenimpedanz sowie die Charakteristik und der Nennstrom des Absicherungsorgans zu beachten.
As per VDE 0100 for the rails the operation voltage, the cross section of the conductors, the loop impedance as well as the characteristics and the rated current of the safety fuse have to be considered.

Steckerbelegung der Geräteträger bei Schaltung >3-pol.
Assignment of plugs of the device mounts if circuit >3-conductors.

