

7 • COMPATIBEL MET MERKARTIKEL SCHAKELAARS

De ESYLUX wand-presentiemelders kunnen met andere gebruikelijke schakelaarprogramma's gecombineerd worden. U hebt hiervoor de enkele of meervoudige afdekplaat (fig. 7a) en een tussenplaat (fig. 7b) van het passende schakelaarprogramma nodig. Tussenplaten voor de montage van toestellen volgens DIN 49075 met afdekop 50 x 50 mm zijn in gespecialiseerde zaken verkrijgbaar.

OPMERKING: de indicatie „ongeveer” wijst erop dat door de verschillende meetwiden en afwerkingen afwijkingen van de aangegeven RAL-kleur mogelijk zijn.

Een overzicht van/uittreksel uit de gebruikelijkste merkartikel schakelaarprogramma's vindt u in onze catalogus of op onze internetpagina www.esylux.com


8 • PRAKTISCHE TIPS

Storing	Oorzaak
Verlichting gaat niet aan of gaat bij beweging of als het donker wordt uit	- Lichtwaarde te laag ingesteld - Melder op halfautomatisch ingesteld - Verlichting werd handmatig uitgeschakeld. - Persoon niet in de detectiezone - Hindernis(sen) stoort/storen detectie - Nalooptijd te kort ingesteld
Verlichting gaat ondanks voldoende helderheid bij beweging aan.	- Lichtwaarde te hoog ingesteld - Verlichting werd kort voordien handmatig aangezet. - Melder in testmodus
Verlichting gaat niet uit of gaat zonder beweging spontaan aan.	- Nalooptijd afwachten - Thermische storingsbronnen in de detectiezone: convector, gloeilamp/ halogeenschijnverper, bewegende objecten (bijv. gordijnen van geopende vensters), belasting (elektronisch voorschakelapparaat, relais) niet ontsloord
Toets functioneert niet	- Toestel nog in de startfase of lichtknop zonder nulleideraansluiting gebruikt - Toets niet aan „S”-klem aangesloten
Licht gaat in opwarmfase voortdurend AAN en UIT	- Te veel kunstlicht valt op de melder. - Lichtwaarde verhogen of melder verplaatsen.
Toestel reageert niet	- Netspanning controleren

9 • ESYLUX GARANTIE

ESYLUX producten zijn volgens de geldende voorschriften gecontroleerd en met de grootste zorg vervaardigd. Voor de garantietermijn gelden de wettelijke richtlijnen. De garantie kan enkel verleend worden indien het ongewijzigde toestel met de kassabon, voldoende gefrankeerd en verpakt naar ESYLUX GmbH of naar de verantwoordelijke verdeler in uw land wordt teruggestuurd. (Voor een volledig overzicht kunt u terecht op www.esylux.com). Voeg bij het toestel een korte schriftelijke beschrijving van de fout. Bij een terecht garantieclaim zal ESYLUX GmbH naar eigen goeddunken het toestel binnen een redelijke termijn repareren of vervangen. Indien de garantieclaim niet gerechtvaardigd is (bijvoorbeeld na afloop van de garantietermijn, buiten de garantie vallende gebreken) dan zal ESYLUX GmbH trachten het toestel zo goedkoop mogelijk voor u te repareren. De garantieaansprakelijkheid omvat geen normale slijtage, verandering door milieueffecten of transportschade noch schade ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, de onderhoudsinstructies, en/of het niet in acht nemen van voor de installatie geldende voorschriften/normen. Meegeleverde batterijen, lampen en accu's zijn van de garantie uitgesloten. ESYLUX GmbH is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgen vermogensschade.

• TECHNISCHE GEGEVENS

NETSPANNING	230 V ~ 50 - 60 Hz
DETECTIEHOEKEN	180° horizontaal, 60° verticaal
REIKWIJDTE	ca. 8 m, bij een montagehoogte van 1,10 - 2,20 m
INSTELLINGEN	mechanisch via instelregelaar, elektronisch met infrarood-afstandsbediening (toebehoor)
KANAAL 1 = VERLICHTING	
SCHAKELVERMOGEN	230 V ~ 50 - 60 Hz, 2300 W/10 A (cos φ = 1), 1150 VA/5 A (cos φ = 0,5) EVG: 30 x (1 x 18 W) 20 x (2 x 18 W) 25 x (1 x 36 W) 15 x (2 x 36 W) 20 x (1 x 58 W) 10 x (2 x 58 W)
NALOOPTIJD	impuls/ca. 15 s - 30 min
LICHTWAARDE	ca. 5 - 2000 Lux
LICHTMETING	menglicht
TOETSINGANG	Ja
KANAAL 2 = HLK-CONTACT	
	potentiaalvrij 230 V ~/2 A, 24 V =/2 A
MAXIMAAL SCHAKELVERMOGEN	100 W/460 VA
NALOOPTIJD	impuls/ca. 5 min - 120 min.
ISOLATIEKLASSE	IP 20, IP 44 volgens afdekcap
BESCHERMKLASSE	II
KEURMERK	TÜV Süd
BEDRIJFTEMPERATUUR-BEREIK	-25 °C...+55 °C
BEHUIZING	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
AFMETINGEN CA.	breedte 70 mm, hoogte 70 mm, diepte 63 mm 

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden

WA 09/2007

ESYLUX•

ESYLUX GmbH

Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany
Internet: www.esylux.com
e-mail: info@esylux.com