


kabelschoen ongeïsoleerd 150mm² M12 vertind (180782)

(180782)



4021103807828



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338262
Fabrikantnummer	180782
EAN code	4021103807828
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	150
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	300 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-150mm-m12-vertind-18>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een robuuste component voor het realiseren van hoogwaardige elektrische verbindingen in zware installaties. Het product is specifiek ontwikkeld om een veilige en stabiele aansluiting te bieden voor kabels met een aanzienlijke aderdiameter op aansluitpunten met een M12 draadmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding over de lange termijn, zelfs onder veeleisende omgevingscondities.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande kenmerken vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 150 mm²
- Voorzien van een M12 boutgatmaat
- Materiaal is vertind elektrolytisch koper
- Ongeïsoleerde uitvoering voor professionele persverbindingen

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële stroomverdelingen en grootschalige elektrotechnische projecten waar een hoge stroombelastbaarheid vereist is. Voor een veilige en duurzame installatie dient de kabelschoen met de correcte krimp tang op de gestripte kabel te worden geperst, waardoor een gasdichte verbinding ontstaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA