

Technické údaje

Sady krokosvorek Fluke AC385 / AC385-RGB SureGrip™, CAT III 1 500 V / CAT IV 1 000 V, 30A



Klíčové vlastnosti

- Bezpečnostní kategorie CAT III 1 500 V / CAT IV 1 000 V, 30A pro použití v prostředí s vysokým napětím
- Poniklované ocelové čelisti pro odolné a bezpečné spojení
- Konstrukce SureGrip™ zlepšuje ovladatelnost a úchop v terénu
- Široké rozevření čelistí obejmě velké svorky a vodiče

Přehled výrobků: Sady krokosvorek Fluke AC385 / AC385-RGB SureGrip™, CAT III 1 500 V / CAT IV 1 000 V, 30A

Sady krokosvorek Fluke AC385 a AC385-RGB SureGrip™ jsou navrženy tak, aby poskytovaly pevné a bezpečné připojení v solárním a vysokonapěťovém testovacím prostředí. Oba modely splňují bezpečnostní kategorie CAT III 1 500 V a CAT IV 1 000 V, 30A. Robustní poniklované čelisti zajišťují spolehlivý kontakt s vodiči, zatímco ergonomický design SureGrip™ poskytuje vynikající kontrolu i v náročných podmínkách. Model AC385-RGB obsahuje 3 barevně kódované svorky pro podporu pracovních postupů testování zemního spojení solárních zařízení, kompatibilní s měřicími kabely TL324-RGB.

Technické údaje: Sady krokosvorek Fluke AC385 / AC385-RGB SureGrip™, CAT III 1 500 V / CAT IV 1 000 V, 30A

- Bezpečnostní kategorie: CAT III 1 500 V / CAT IV 1 000 V, 30A
- Rozevření čelistí: Až 36,7 mm (1,44 in)
- Typ konektoru: 4mm chráněná banánková zástrčka
- Pracovní teplota: –20 °C až 50 °C (–4 °F až 122 °F), 95 % RV
- Stupeň znečištění: 2
- Nadmořská výška: Do 3 000 m

Modely



AC385

Sada krokosvorek AC385 SureGrip™, CAT III 1 500 V / CAT IV 1 000 V

Obsahuje:

- Červené a černé krokosvorky s poniklovanými čelistmi

AC385-RGB

Sada krokosvorek AC385-RGB SureGrip™, CAT III 1 500 V / CAT IV 1 000 V

Obsahuje:

- Červené, černé a zelené krokosvorky s poniklovanými čelistmi
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail: cee.cs@fluke.com
www.fluke.cz

©2025 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího
upozornění.
12/2025

**Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez
písemného schválení společnosti Fluke Corporation.**