

Datos técnicos

Juego de pinzas para comprobación selectiva/sin picas EI-1623 de Fluke



Descripción general del producto: Juego de pinzas para comprobación selectiva/sin picas EI-1623 de Fluke

El juego de pinzas para comprobación selectiva/sin picas se utiliza con los instrumentos 1623-2 y 1625-2 de Fluke a fin de realizar medidas selectivas y sin picas. El método selectivo de comprobación implica el uso conjunto de una pinza amperimétrica y picas para proporcionar valores de resistencia de lazo de tierra para un electrodo de puesta a tierra. El método de comprobación sin picas utiliza las dos pinzas que se suministran para realizar las operaciones de medición de la resistencia de lazo de tierra sin picas. La ventaja añadida de ambos métodos es la posibilidad de realizar mediciones sin desconectar el sistema de tierra. Más rápido y seguro. Elementos ya incluidos en los kits del comprobador 1623-2 y 1625-2 de Fluke. Las dos pinzas tienen un diámetro interior de 50,8 mm.

Modelos



Fluke EI-1623

Fluke EI-1623 Selective/Stakeless Clamp Set

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2026 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
05/2026

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.