

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001093

ABB AB, Control Products (生产者) 及 ABB新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB AB, Control Products (生产者) 及 ABB新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB AB, Control Products
生产者地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 软起动器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.6-2016
生产企业名称: ABB新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Pontus Kember
电话: +46 (0) 21340161
电子邮箱: pontus.kember@se.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: Västerås
指定签字人: Magnus Dahl
签章:

ABB AB, Control Products
SWEDEN

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001093

产品系列、型号、规格:

PSTX210-600-70, PSTX250-600-70, PSTX300-600-70, PSTX370-600-70, PSTX210-690-70, PSTX250-690-70, PSTX300-690-70, PSTX370-690-70: 详细参数及型号解释见附件

生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Pontus Kember
电话: +46 (0) 21340161
电子邮箱: pontus.kember@se.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: Västerås
指定签字人: 
签章: 

ABB AB, Control Products
SWEDEN

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiu hong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: 
指定签字人: 
签章: 



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001093

产品系列、型号、规格(附件):

PSTX210-600-70, PSTX250-600-70,
PSTX300-600-70, PSTX370-600-70,
PSTX210-690-70, PSTX250-690-70,
PSTX300-690-70, PSTX370-690-70
PSTX210-600-70, PSTX250-600-70,
PSTX300-600-70, PSTX370-600-70
Ui: 600V; Ue: 208-550V AC ;
Ith= Ie: 210A (PSTX210-600-70) ; 250A (PSTX250-600-70)
300A (PSTX300-600-70) ; 370A (PSTX370-600-70)
PSTX210-690-70, PSTX250-690-70,
PSTX300-690-70, PSTX370-690-70
Ui: 690V; Ue: 208-690V AC ;
Ith= Ie: 210A (PSTX210-690-70) ; 250A (PSTX250-690-70) ;
300A (PSTX300-690-70) ; 370A (PSTX370-690-70)
Pe:

产品型号	额定工作 电流 Ie (A)	额定功率(kW)			
		220-230V	380-400V	500V	690V
PSTX210-600-70	210	59	110	132	-
PSTX250-600-70	250	75	132	160	-
PSTX300-600-70	300	90	160	200	-
PSTX370-600-70	370	110	200	257	-
PSTX210-690-70	210	59	110	132	184
PSTX250-690-70	250	75	132	160	220
PSTX300-690-70	300	90	160	200	257
PSTX370-690-70	370	110	200	257	355

AC-53a; 3P

型号解释:

PSTX ¹ ² ³ ⁴ -70

1 = Softstarter, name of series

2 = Current rating, Inline Ie, 210=210A, 370=370A

3 = Operational voltage, Ue: 600 = 208-550V AC, 690 = 208-690V AC

4 = Control supply voltage, Us: 70 = 100 - 250V AC

生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Pontus Kember
电话: +46 (0) 21340161
电子邮箱: pontus.kember@se.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: Västerås
指定签字人: 
签章: 

ABB AB, Control Products
SWEDEN

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiu hong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: 新会
指定签字人: 
签章: 



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。