

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980304001304



ABB AB, Control Products (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB AB, Control Products (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求: 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB AB, Control Products  
生产者地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 交流接触器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.4-2010  
生产企业名称: ABB AB, Control Products  
生产企业地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

### 生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products  
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden  
联系人: Jonas Estelli  
电话: +46 (0)21 32 46 01  
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-14  
自我声明地点: Vasteras  
指定签字人:   
签章:

ABB AB, Control Products  
SWEDEN

### 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-14  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:   
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001304

产品系列、型号、规格:

AF116-\*\*\*, AF140-\*\*\*, AF146-\*\*\*, AF116B-\*\*\*, AF140B-\*\*\*, AF146B-\*\*\*, AFS116-30-\*\*\*, AFS140-30-\*\*\*, AFS146-30-\*\*\*;详见附件

### 生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products  
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden  
联系人: Jonas Estelli  
电话: +46 (0)21 32 46 01  
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-14  
自我声明地点: Vasteras  
指定签字人:   
签章:

ABB AB, Control Products  
SWEDEN

### 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-14  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:   
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001304

产品系列、型号、规格(附件):

AF116-\*\*\*, AF140-\*\*\*, AF146-\*\*\*, AF116B-\*\*\*, AF140B-\*\*\*, AF146B-\*\*\*, AFS116-30-\*\*\*, AFS140-30-\*\*\*, AFS146-30-\*\*\*  
Ui: 1000V;  
Uimp: 8kV;  
Ith: 200A;  
AF(S) 116\*-30:  
AC-1:  $U_e/I_e$ : 220-240V/380-415V/690V/160A;  
AC-3:  $U_e/I_e$ : 220-240V/230V/380-415V/400V/440V/116A, 500V/110A, 690V/65A;  
AF(S) 140\*-30:  
AC-1:  $U_e/I_e$ : 220-240V/380-415V/690V/200A;  
AC-3:  $U_e/I_e$ : 220-240V/230V/380-415V/400V/440V/140A, 500V/130A, 690V/80A;  
AF\*146\*-30:  
AC-1:  $U_e/I_e$ : 220-240V/380-415V/690V/225A;  
AC-3:  $U_e/I_e$ : 220-240V/230V/380-415V/400V/440V/146A, 500V/130A, 690V/93A, 1000V/60A;  
AC-4:  $U_e/I_e$ : 500V/103A, 690V/80A, 1000V/48A;  
AF116\*-40:  
AC-1:  $U_e/I_e$ : 220-240V/380-415V/690V/160A;  
AC-3:  $U_e/I_e$ : 220-240V/230V/380-415V/400V/440V/116A;  
AF140\*-40:  
AC-1:  $U_e/I_e$ : 220-240V/380-415V/690V/200A;  
AC-3:  $U_e/I_e$ : 220-240V/230V/380-415V/400V/440V/140A;  
Us: Code 11: 24-60V 50/60Hz, 20-60V d.c., Code12: 48-130V 50/60Hz, d.c., Code 13: 100-250V 50/60Hz, d.c., Code 14: 250-500V 50/60Hz, d.c., Code 31: 24-60V 50/60Hz, 20-60V d.c. with PLC, Code32: 48-130V 50/60Hz, d.c. with PLC, Code 33: 100-250V 50/60Hz, d.c. with PLC, Code 34: 250-500V 50/60Hz, d.c. with PLC;  
极数: 3P, 4P;  
配用辅助触头: (外置)  
CAL19-11, CAL19-11B:  
Ith: 16A;  
1N01NC, 2N02NC;  
AC-15:  $U_e/I_e$ : 127V/6A, 240V/4A, 440V/3A, 690V/2A;  
DC-13:  $U_e/I_e$ : 24V/3A, 48V/1.5A, 72V/1A, 125V/0.55A, 250V/0.3A;  
CEL19-10, CEL19-01:  
Ith: 0.1A;  
1N0, 1NC;  
AC-14:  $U_e/I_e$ : 24-125V/0.1A;  
DC-12:  $U_e/I_e$ : 24-110V/0.1A

## 生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products  
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden  
联系人: Jonas Estelli  
电话: +46 (0)21 32 46 01  
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-14  
自我声明地点: Vasteras  
指定签字人:   
签章:

ABB AB, Control Products  
SWEDEN

## 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-14  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:   
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001304

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

Full type 型号		AF116B-30-11RT-B-13					
		1 (AF116B)	2 (30)	3 (11)	4 (RT)	5 (B)	6 (13)
Position 位置	Product 产品	√	√		√		
	package label 包装标签	√	√	√	√	√	√

1 = Name of series and size of contactor 接触器系列名称及大小

- AF116 = Basic model 基本型号
- AF116B = For rolling stock applications 机车应用
- AFS116 = Safety contactor 安全接触器
- AF140 = Basic model 基本型号
- AF140B = For rolling stock applications 机车应用
- AF140S = Safety contactor 安全接触器
- AF146 = Basic model 基本型号
- AF146B = For rolling stock applications 机车应用
- AFS146 = Safety contactor 安全接触器

2: Number of main contacts 主触头数量

- 30 = 3 NO- and 0 NC-contacts 3 常开
- 40 = 4 NO- and 0 NC-contacts 4 常开

3: Number of NO and NC auxiliary contacts 辅助触头 (CAL19-11, CEL19-01 or CEL19-10)

- 00 = without auxiliary contact 无辅助触头
- 11 = 1 NO- and 1 NC-contacts (side mounted 侧装 CAL19-11)
- 22 = 2 NO- and 2 NC-contacts (side mounted, 侧装 2 pieces CAL19-11)
- 01 = 0 NO- and 1 NC-contacts (side-mounted 侧装 CEL19-01)
- 10 = 1 NO- and 0 NC-contacts (side-mounted 侧装 CEL19-10)
- 12 = 1 NO- and 2 NC-contacts (side-mounted 侧装 CAL19-11 and CEL19-01 only for AFS-contactor 仅对安全接触器)

4: Main terminal connection 主接线方式

- "blank" indicates standard connection Blank 代表标准接线方式
- RT indicates ring-tongue connection RT 代表环形接线方式

5: Main terminal connection variable 可选的主接线方式

- B indicates the use of bar connection with compression lugs or copper bar B 代表可采用冷压端子或铜排连接
- "blank" indicates built in connection module with cable clamps Blank 代表使用自带的电缆夹连接

### 生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products  
 地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden  
 联系人: Jonas Estelli  
 电话: +46 (0)21 32 46 01  
 电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com  
 自我声明时间: 2020-09-14  
 自我声明地点: Vasteras  
 指定签字人:   
 签章: 

### 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
 地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通大厦  
 联系人: 钱钰  
 电话: 18621366988  
 电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
 自我声明时间: 2020-09-14  
 自我声明地点: 北京  
 指定签字人:   
 签章: 

ABB AB, Control Products  
 SWEDEN

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001304

产品系列、型号、规格(附件):

6: Control supply voltage code 线圈代号

11:  $U_s = 20-60V$  d.c./24-60V a.c.

12:  $U_s = 48-130V$  a.c./d.c.

13:  $U_s = 100-250V$  a.c./d.c.

14:  $U_s = 250-500V$  a.c./d.c.

31:  $U_s = 20-60V$  d.c./24-60V a.c. with PLC-control

32:  $U_s = 48-130V$  a.c./d.c with PLC-control

33:  $U_s = 100-250V$  a.c./d.c. with PLC-control

34:  $U_s = 250-500V$  a.c./d.c. with PLC-control

生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products  
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

联系人: Jonas Estelli  
电话: +46 (0)21 32 46 01  
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com

自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: Vasteras

指定签字人:

签章:

ABB AB, Control Products  
SWEDEN

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦

联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com

自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 北京

指定签字人:

签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。