

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001071

ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 确
认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 声明
以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关
标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文
档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更
信息。

生产者名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
生产者地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 接触器
产品系列、型号、规格: AF190-30-□□-□□, AF205-30-□□-□□; 规格参数详见附件
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: ABB 新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2021-09-15
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB 新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-09-15
自我声明地点: 新会

指定签字人:
签章:



ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304001071



产品系列、型号、规格(附件):

上联参数:
AF190-30-*, AF205-30-*,
Ue1000V,
Uimp9kV,
Ith: 275A, 355A (带扩展端子 LW185);
AF190-30:
AC-1: Ue/Ie: 220-240V/380-415V/690V/275A, 1000V/250A;
AC-3: Ue/Ie: 220-240V/190A, 380-415V/190A, 440V/190A, 500V/156A, 690V/135A, 1000V/85A;
AC-4: Ue/Ie: 500V/128A, 690V/93A, 1000V/72A;
AF205-30:
AC-1: Ue/Ie: 220-240V/380-415V/690V/350A, 1000V/275A;
AC-3: Ue/Ie: 220-240V/205A, 380-415V/205A, 440V/205A, 500V/185A, 690V/165A, 1000V/100A;
AC-4: Ue/Ie: 500V/156A, 690V/104A, 1000V/85A;
Uc: 24-60V 50/60Hz/20-60V d.c., 48-130V 50/60Hz d.c., 100-250V 50/60Hz d.c.,
250-500V 50/60Hz d.c.;
3P;
配用辅助触头(外置)
CAL19: CQC2013010304604055
Ith: 16A;
AC-15: Ue/Ie: 127V/6A, 240V/4A, 400V/3A, 440V/3A, 500V/2A, 690V/2A;
DC-13: Ue/Ie: 24V/3A, 48V/1.5A, 72V/1A, 110V/0.55A, 125V/0.55A, 220V/0.3A, 250V/0.3A;
1NO1NC, 2NO2NC

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2021-09-15
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qihong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-09-15
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签章:

ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001071

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:




表 1.1 table 1.1

额定工作电压 Rated voltage (V)	额定电流 Rated current (A)	产品代号
DC	AC 50/60Hz	
20-60	24-60	11
48-130	48-130	12
100-250	100-250	13
250-500	250-500	14

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
 地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
 联系人: Jonas Estelli
 电话: +46 (0)21 32 46 01
 电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
 自我声明时间: 2021-09-15
 自我声明地点: Vasteras
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
 地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
 联系人: 董秋宏
 电话: 0750-6334646
 电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
 自我声明时间: 2021-09-15
 自我声明地点: 新会
 指定签字人:
 签章:

ABB Electrification Sweden AB
 Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。