

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001306

ABB AB, Control Products (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB AB, Control Products (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB AB, Control Products
生产者地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 交流接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.4-2010
生产企业名称: ABB AB, Control Products
生产企业地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden

生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2020-09-14
自我声明地点: Vasteras
指定签字人: 
签章:

ABB AB, Control Products
SWEDEN

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通大厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-14
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.onca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001306

产品系列、型号、规格:

AF190-*-*-, AF205-*-*-, AF190B-*-*-, AF205B-*-*-, AFS190-30-*-*-, AFS205-30-*-*; 详细型号解释见附件

生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2020-09-14
自我声明地点: Vasteras
指定签字人: 
签章: 

ABB AB, Control Products
SWEDEN

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-14
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001306

产品系列、型号、规格(附件):

AF190-***, AF205-***, AF190B-***, AF205B-***, AFS190-30-**, AFS205-30-**
Ui:1000V;
Uimp:8kV;
Ith: 275A, 355A with terminal enlargement 拓展端子 LW185;
AF*(S) 190*-30:
AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/275A, 1000V/250A;
AC-3: Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/190A, 500V/156A, 690V/135A, 1000V/85A;
AC-4: Ue/Ie:500V/128A, 690V/93A, 1000V/72A;
AF*(S) 205*-30:
AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/350A, 1000V/275A;
AC-3: Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/190A, 500V/185A, 690V/165A, 1000V/100A;
AC-4: Ue/Ie:500V/156A, 690V/104A, 1000V/85A;
AF190-40:
AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/275A, 1000V/250A;
AC-3: Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/190A;
AF205-40:
AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/350A, 1000V/275A;
AC-3: Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/205A;
极数: 3P, 4P;
Us: Code 11: 24-60V 50/60Hz, 20-60V d.c., Code12: 48-130V50/60Hz, d.c., Code 13: 100-250V50/60Hz, d.c., Code 14: 250-500 V 50/60Hz, d.c., Code 33: 100-250V 50/60Hz, d.c., with PLC, Code 34: 250-500V 50/60Hz, d.c. with PLC
配用辅助触头: (外置)
CAL19-11, CAL19-11B:
Ith: 16A;
1N01NC, 2N02NC;
AC-15: Ue/Ie: 127V/6A, 240V/4A, 440V/3A, 690V/2A;
DC-13: Ue/Ie:24V/3A, 48V/1.5A, 72V/1A, 125V/0.55A, 250V/0.3A;
CEL19-10, CEL19-01:
Ith: 0.1A;
1N0, 1NC;
AC-14:Ue/Ie:24-125V/0.1A;DC-12:Ue/Ie:24-110V/0.1A

生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2020-09-14
自我声明地点: Vasteras
指定签字人: Magnus Beckes
签章:

ABB AB, Control Products
SWEDEN

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通大厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-14
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001306

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

Full type 型号		AF190B-30-11RT-13				
		1 (AF190B)	2 (30)	3 (11)	4 (RT)	5 (13)
Position 位置	Product 产品	√	√		√	
	package label 包 装标签	√	√	√	√	√

1 = Name of series and size of contactor 接触器系列名称及大小

- AF190 = Basic model 基本型号
- AF190B = For rolling stock applications 机车应用
- AFS190 = Safety contactor 安全接触器
- AF205 = Basic model 基本型号
- AF205B = For rolling stock applications 机车应用
- AFS205 = Safety contactor 安全接触器

2: Number of main contacts

- 30 = 3 NO- and 0 NC-contacts 3 常开
- 40 = 4 NO- and 0 NC-contacts 4 常开

3: Number of NO and NC auxiliary contacts 辅助触头(CAL19-11, CEL19-01 or CEL19-10)

- 00 = without auxiliary contact 无辅助触头
- 11 = 1 NO- and 1 NC-contacts (side mounted 侧装 CAL19-11)
- 22 = 2 NO- and 2 NC-contacts (side mounted, 侧装 2 pieces CAL19-11)
- 01 = 0 NO- and 1 NC-contacts (side-mounted 侧装 CEL19-01)
- 10 = 1 NO- and 0 NC-contacts (side-mounted 侧装 CEL19-10)
- 12 = 1 NO- and 2 NC-contacts (side-mounted 侧装 CAL19-11 and CEL19-01 only for AFS-contactor 仅对安全接触器)

生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products
 地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
 联系人: Jonas Estelli
 电话: +46 (0)21 32 46 01
 电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
 自我声明时间: 2020-09-14
 自我声明地点: Vasteras
 指定签字人:
 签章:

ABB AB, Control Products
SWEDEN

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
 地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
 联系人: 钱钰
 电话: 18621366988
 电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
 自我声明时间: 2020-09-14
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001306

产品系列、型号、规格(附件):

4: Main terminal connection 主接线方式

“blank” indicates standard connection Blank代表标准接线方式

RT indicates ring-tongue connection RT 代表环形接线方式

5: Control supply voltage code 线圈代号

11: $U_s = 20-60V$ d.c./ $24-60V$ a.c.

12: $U_s = 48-130V$ a.c./d.c.

13: $U_s = 100-250V$ a.c./d.c.

14: $U_s = 250-500V$ a.c./d.c.

33: $U_s = 100-250V$ a.c./d.c. with PLC-control

34: $U_s = 250-500V$ a.c./d.c. with PLC-control

生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2020-09-14
自我声明地点: Vasteras
指定签字人: 
签章: 

ABB AB, Control Products
SWEDEN

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-14
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。