

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001068

ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 确
认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任

ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 声明
以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关
标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文
档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更
信息。

生产者名称:	ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
生产者地址:	Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	接触器
产品系列、型号、规格:	AF265-30-**-AF305-30-**-AF370-30-**;规格参数详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称:	A B B 新会低压开关有限公司
生产企业地址:	广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2021-09-28
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-09-28
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签章:



ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304001068

产品系列、型号、规格(附件):

上列参数:
AF265-30-...-AF305-30-...-AF370-30-...
UL1000V;
Uimp:8kV;
Ith:400A,600A(带扩展型接线端子 LW370);
AF265-30:
AC-3Ue/Ie: 220-240V/380-415V/440V/265A,500V/690V/250A,1000V/113A;
AC-1Ue/Ie: 220-240V/380-415V/690V/400A (带扩展型接线端子 LW370), 1000V/350A;
AC-4Ue/Ie: 500V/195A,690V/153A,1000V/90A;
AF305-30:
AC-3Ue/Ie: 220-240V/380-415V/440V/305A,500V/690V/290A,1000V/131A;
AC-1Ue/Ie: 220-240V/380-415V/690V/500A (带扩展型接线端子 LW370), 1000V/375A;
AC-4Ue/Ie: 500V/233A,690V/162A,1000V/95A;
AF370-30:
AC-3Ue/Ie: 220-240V/380-415V/440V/370A,500V/690V/315A,1000V/141A;
AC-1Ue/Ie: 220-240V/380-415V/690V/600A (带扩展型接线端子 LW370), 1000V/400A;
AC-4Ue/Ie: 500V/280A,690V/188A,1000V/100A;
额定: 3P;
Usc: 24-60V 50/60Hz/20-60V d.c., 48-130V 50/60Hz d.c., 100-250V 50/60Hz d.c.,
250-500V 50/60Hz d.c.;
额定辅助触点: (外置)
CAL19CQC2013010304004025;
Hh: 16A;
AC-15: Ue/Ie: 127V/6A,240V/4A,400V/4A,500V/3A,690V/2A;
AC-13: Ue/Ie: 24V/3A, 48V/1.5A, 72V/1A, 110V/1.25V/0.55A, 220V/250V/0.3A;
1NO1NC, 2NO2NC

型号解释:



生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2021-09-28
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-09-28
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签章:

ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001068

产品系列、型号、规格(附件):

表 1.1 table 1.1

额定工作电压 Rated voltage (V)		续断代号
DC	AC 50/60Hz	
20-60	24-60	11
48-130	48-130	12
100-250	100-250	13
250-500	250-500	14

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2021-09-28
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuHong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-09-28
自我声明地点: 新会
指定签字人:
签 章:



ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. onca. cn) 或扫描右上角二维码查询。