



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010303150608

委托人名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

生产者(制造商)名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

生产企业名称、地址

ATM Electronics Ltd.
Varna Str.1 2850 Petrich Bulgaria

产品名称和系列、规格、型号

时间继电器

CT-MFD.xx,CT-ERD.xx,CT-AHD.xx,CT-VWD.xx,CT-EBD.xx,CT-TGD.xx,
CT-SDD.xx,CT-SAD.xx,CT-MFC.xx,CT-ERC.xx,CT-AHC.xx,CT-VWC.xx, CT-TGC.xx,CT-SDC.xx,
CT-SAC.xx,CT-MKC.xx, CT-ARC.xx,CT-EBC.xx; Ui:300V; Uimp:4kV; Ithe:5A;
AC-15:Ue/Ie:230V/3A,DC-13:Ue/Ie:24V/2A; CT-MKC: AC-15:Ue/Ie:230V/0.25A,DC-13:Ue/Ie:24V/1A; IP20;
型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2020 年 06 月 21 日 有效期至: 2024 年 01 月 16 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 01 月 16 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任:

陆梅



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2019010303150608

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ATM Electronics Ltd.

Varna Str.1 2850 Petrich Bulgaria

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Timedelay Relay

CT-MFD.xx,CT-ERD.xx,CT-AHD.xx,CT-VWD.xx,CT-EBD.xx,CT-TGD.xx, CT-SDD.xx,CT-SAD.xx,CT-MFC.xx,CT-ERC.xx,CT-AHC.xx,CT-VWC.xx, CT-TGC.xx,CT-SDC.xx, CT-SAC.xx,CT-MKC.xx, CT-ARC.xx,CT-EBC.xx; Ui:30 0V; Uimp:4kV; Ithe:5A; AC-15:Ue/Ie:230V/3A,DC-13:Ue/Ie:24V/2A; CT-MKC: AC-15:Ue/Ie:230V/0.25A,DC -13:Ue/Ie:24V/1A; IP20; See the Appendix for type explanation

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Jun.21,2020

Valid until: Jan.16,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Jan.16,2019

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2019010303150608

纸 号:

型号的解释(Explanation of model/ type):

CT- I		MFD. II	1 III	2 IV
I	Series / Type 系 列/型号	CT-	Electronic timer relays 电子时间继电器	
II	Variant 功能种 类	MFD	Multifunction timer 多功能	
		ERD	ON-delay timer 通电延时	
		AHD	OFF-delay timer 断电延时	
		VWD	Impulse ON timer 通电脉冲延时	
		EBD	Flasher starting with ON 通电闪烁, 以 ON (亮态) 开始	
		TGD	Pulse generator 脉冲发生器	
		SDD	Star-delta timer 星三角转换	
		SAD	Star-delta timer with adjustable transition time 星三角转换, 且转换时间可调	
		MFC	Multifunction timer 多功能	
		ERC	ON-delay timer 通电延时	
		AHC	OFF-delay timer 断电延时	
		VWC	Impulse ON timer 通电脉冲延时	
		TGC	Pulse generator 脉冲发生器	
		SDC	Star-delta timer 星三角转换	
		SAC	Star-delta timer with adjustable transition time 星三角转换, 且转换时间可调	
		EBC	Flasher starting with ON 通电闪烁, 以 ON (亮态) 开始	
		MKC	Multifunction timer 多功能	
		ARC	OFF-delay timer, without auxiliary voltage 断电延时, 无辅助电压	
III	Relay-Outputs 继电器输出	1	1 C/O – Contact 1 C/O 触点	
		2	2 C/O – Contact 2 C/O 触点	
		3	1 N/O – Contact 1 N/O Solid-state output 1常开-触点固态输出	
IV	Input / Supply Voltage 输入/供 电电压	1	12...240V AC/DC	
		2	24...48V DC / 24...240V AC	

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠

中国质量认证中心