

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980303000202

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	ABB Stotz-Kontakt GmbH
生产者地址:	Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	电子测量和监视继电器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.5-2017
生产企业名称:	ATM Electronics Ltd.
生产企业地址:	Varna Str.1 2850 Petrich Bulgaria

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
联系人: Walter Kraus
电话: +49783378233
电子邮箱: walter.kraus@de.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通大厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ABB STOTZ KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg

C. Göbel

W. KRAUS

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980303000202



产品系列、型号、规格:

CM-PFE, CM-PVE, CM-PBE, CM-MSE, CM-ENE MAX, CM-ENE MIN: U_i :250V with exception of :400V (CM-PBE, CM-PVE), 500 V (CM-PFE); U_{imp} :4kV; I_{th} :4A;型号解释见附件 AC-15: U_e/I_e :230VAC/3A; DC-13: U_e/I_e :24VDC/2A; IP20

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg
Germany
联系人: Walter Kraus
电话: +49783378233
电子邮箱: walter.kraus@de.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通
广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签 章:

ABB STOTZ KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg
C. Göbel
W. KRAUS



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000202

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

CM- I	EN II	E I	MIN III
I	Series designation 系列描述	CM-E	Electronic measuring and monitoring relays CM-E Series 电子测量与监视继电器 CM-E 系列
II	Function designation 功能描述	PF	3-phase sequence 三相相序
		PV	3-phase under- and overvoltage 三相过、欠电压
		PB	3-phase loss 三相缺相
		MS	thermal motor protection 电机过热保护
		EN	liquid level control 液位控制
III	only applicable for liquid level control relays 仅适用于液位控制继电器	MIN	minimum liquid level alarm 最小液位报警
		MAX	maximum liquid level alarm 最大液位报警

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg
Germany
联系人: Walter Kraus
电话: +49783378233
电子邮箱: walter.kraus@de.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通
广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ABB STOTZ KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg
C. Göbel
W. Kraus

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。