

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002364

北京ABB低压电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

北京ABB低压电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：北京ABB低压电器有限公司
生产者地址：北京市市辖区北京经济技术开发区康定街17号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电模块
产品系列、型号、规格：DDA202, DDA203, DDA204; 技术规格见附件
依据的标准：GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.21-2008
生产企业名称：北京ABB低压电器有限公司
生产企业地址：北京市北京经济技术开发区康定街17号

联系人：戴玉微
电话：010 5808 5086
电子邮箱：yuwei.dai@cn.abb.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-01
自我声明地点：北京

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002364

产品系列、型号、规格(附件):

DDA202, DDA203, DDA204

Ue: 230/400V

In≤25A, In≤40A, In≤63A

电磁式

I_{Δn}:630A

极数: 2P,3P,4P

I_{Δn}: 见下表

剩余电流动作	极数	额定剩余动作电流 I _{Δn}	额定电流 In
AC	2	0.01A	≤25A
A	2	0.01A	≤25A
AC	2,3,4	0.03A,0.1A,0.3A,0.5A	≤25A, ≤40A, ≤63A
A	2,3,4	0.03A,0.1A,0.3A,0.5A	≤25A, ≤40A, ≤63A
AC AP-R	2,3,4	0.03A	≤25A, ≤40A, ≤63A
A AP-R	2,3,4	0.03A	≤25A, ≤40A, ≤63A
AC S	2,3,4	0.1A,0.3A,0.5A	≤63A
A S	2,3,4	0.1A,0.3A,0.5A	≤63A

配用的小型断路器:

配用的小型断路器为同时申请认证产品,证书编号为 2012010307584585

S201, S201-NA, S202, S203, S203-NA, S204;

配用的小型断路器为同时申请认证产品,证书编号为 2012010307581354

S201M, S201M-NA, S202M, S203M, S203M-NA, S204M

联系人: 戴玉微
电话: 010 5808 5086
电子邮箱: yuwei.dai@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-01

自我声明地点: 北京

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。