

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307003813



ABB S.p.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB S.p.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB S.p.A.
生产者地址: Viale dell'Industria 18-20010 Vittuone (MI)-Italy
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格: F202, F204; 参数及型号解释详见附件
依据的标准: GB/T 16916.1-2014; GB/T 16916.21-2008
生产企业名称: ABB S.p.A.
生产企业地址: Via Ardeatina 2491-00040 Santa Palomba (RM) - Italy

生产者联系信息

名称: ABB S.p.A.
地址: Viale dell'Industria 18-20010 Vittuone (MI)-Italy
联系人: Andrea Villani
电话: +39 02 90347750
电子邮箱: andrea.villani@it.abb.com
自我声明时间: 2021-06-03
自我声明地点: Vittuone
指定签字人:
签章: Electrification Smart Buildings

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-06-03
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307003813



产品系列、型号、规格(附件):

F202, F204; 型号解释详见附件;
 Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: 230V(2P), 400V(3P-N); In 和 IΔn 见附表;
 剩余电流动作类型: 电磁式/AAC 型;
 IΔm: 1000A;
 适用频率: 50Hz
 Im=1kA: 2P, 3P-N(N 极可开断, 适用于隔离)(具体规格详见附表)
 附表:

极数	动作特性	额定电流	额定剩余动作电流
2 P	type A	16A, 25A	10mA
	type AC	25A, 40 A, 63 A, 80A, 100A	30, 100, 300, 500mA
	type A	25A, 40 A, 63 A, 80A, 100A	30, 100, 300, 500mA
	type AC AP-R	25A, 40 A, 63 A	30mA
	type A AP-R	25A, 40 A, 63 A, 80A, 100A	30mA
	type A G	40 A, 63 A	30, 100mA
	type AC G	40 A, 63 A	30, 100mA
	type A S	40 A, 63 A, 80A, 100A	100, 300, 500, 1000mA
	type AC S	40 A, 63 A	100, 300, 500, 1000mA
	type A	25A, 40 A, 63 A, 80A, 100A	30, 100, 300, 500mA
3P-N	type AC	25A, 40 A, 63 A, 80A, 100A	30, 100, 300, 500mA
	type A	25A, 40 A, 63 A, 80A, 100A	30, 100, 300, 500mA
	type AC AP-R	25A, 40 A, 63 A	30mA
	type A AP-R	25A, 40 A, 63 A, 80A, 100A	30mA
	type A G	40 A, 63 A	30, 100mA
	type AC G	40 A, 63 A	30, 100mA
	type A S	40 A, 63 A, 100A	100, 300, 500, 1000mA
	type AC S	40 A, 63 A	100, 300, 500, 1000mA
	type A T	25A	30mA
	type AC T	40 A, 63 A	30, 100mA

型号解释:

Full type 型号		F204 A-40/0 03 110V									
		F20	4	A		40	/	0.03		110V	
Position	Product 产品	1	2	3		4		5	6	7	
位置	package label 包装标签	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

1- Basic type reference 系列号 F20

2- Number of poles: 极数

生产者联系信息

名称: ABB S.p.A.
 地址: Viale dell'Industria 18-20010 Vittuone (MI)- Italy
 联系人: Andrea Villani
 电话: +39 02 90347750
 电子邮箱: andrea.villani@it.abb.com
 自我声明时间: 2021-06-03
 自我声明地点: Vittuone
 指定签字人:
 签章: ABB S.p.A.
 Electrification - Smart Buildings

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
 地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
 联系人: 钱钰
 电话: 18621366988
 电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
 自我声明时间: 2021-06-03
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章: ABB (中国) 有限公司

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003813

产品系列、型号、规格(附件):

- 2= 2P
4= 3P-N
Neutral pole may be on the left or on the right 中性极可以在左边也可以在右边
3- Operating characteristic: 剩余电流动作特性
A-Type A
AC-Type AC
A S-Type A S
AC S-Type AC S
4- Rated current: 额定电流
16=16A
25=25A
40=40A
63=63A
80=80A
100=100A
5- Rated residual current: 额定剩余电流
0.01=10mA
0.03=30mA
0.1=100mA
0.3=300mA
0.5=500mA
1=1A
6- black = standard version 空白:标准版本
G-Type G
AP-R-Type AP-R
T-Type T
TG-Type TG
7- black = standard version 空白:标准版本
110V= Test button can work also from 110V 测试按钮可工作在 110V

生产者联系信息

名称: ABB S.p.A.
地址: Viale dell'Industria 18-20010 Vittuone (MI)-
Italy
联系人: Andrea Villani
电话: +39 02 90347750
电子邮箱: andrea.villani@it.abb.com
自我声明时间: 2021-06-03
自我声明地点: Vittuone
指定签字人:
签 章: **ABB S.p.A.**
Electrification - Smart Buildings

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-06-03
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签 章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。