

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980302000943



ABB S.p.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB S.p.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB S.p.A.
生产者地址: Viale dell'Industria 18-20010 Vittuone (MI) - Italy
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 熔断器式隔离器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.3-2017
生产企业名称: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A
生产企业地址: CALEA RAHOVEI 266-268 Sector 5, BUCHAREST ROMANIA

生产者联系信息

名称: ABB S.p.A.
地址: Viale dell'Industria 18-20010 Vittuone (MI) - Italy
联系人: Andrea Villani
电话: +39 02 90347750
电子邮箱: andrea.villani@it.abb.com
自我声明时间: 2020-09-17
自我声明地点: Vittuone
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-17
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000943



产品系列、型号、规格:

E91/125, E91N/125, E91N/125 sx, E92/125, E93/125, E93N/125, E93N/125 sx, E91/125s, E91N/125s, E91N/125s sx, E92/125s, E93/125s, E93N/125s, E93N/125s sx; Ui: 800V; Uimp: 6kV; Ith: 100A; AC-20B: Ue/Ie 690V/100A; Iq: 120kA; 使用类别: AC-20B; 适用频率: 50/60Hz; 1P, 1P+N(N极可开闭), 2P, 3P, 3P+N(N极可开闭); IP20.

生产者联系信息

名称: ABB S.p.A.
地址: Viale dell'Industria 18-20010 Vittuone (MI)- Italy
联系人: Andrea Villani
电话: +39 02 90347750
电子邮箱: andrea.villani@it.abb.com
自我声明时间: 2020-09-17
自我声明地点: Vittuone
指定签字人:
签章: **ABB S.p.A.**
Electrification Business Line
SMART BUILDINGS

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-17
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。