



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TCRU C-IT.ME77.B.02146

Серия RU № 0128970

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции», Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Фактический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: +74957812587, Факс: +74957812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 11.02.2015 Росаккредитацией

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Адрес: 117997, Россия, г Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2, ОГРН: 1027739194340, Сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221, E-mail: office.cs@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ABB S.p.A. – ABB SACE Division, Адрес: Италия, Via Adreatina 2491, 00040 Santa Palomba (RM), Телефон: +3906716341, Факс: +39067163424

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, серии DS203NC, где * - отключающая способность: без литеры – 6кА, с литерой «L» - 4,5кА; характеристика срабатывания: В, С, К; номинальный ток: 6А – 32А; характеристика дифференциального расцепителя: А, АС, APR, А S; дифференциальный ток: 30 мА – 300 мА, Серийный выпуск, в соответствии с EN 61009-1

КОД ТН ВЭД ТС 8536303000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 20Н5ЕМ/ТС от 13.05.2015, РОСС RU.0001.21МИ04, Испытательный центр ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", от 13.05.2010 по 13.05.2015; акт анализа состояния производства № АА-34/2015 от 07.05.2015 ОС ООО "Элмаш" (№ РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия, срок хранения и срок службы указаны в сопроводительной документации изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

15.05.2015

ПО

14.05.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

Дружинин В.А.

(инициалы, фамилия)