

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980304001224



ABB新会低压开关有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。


生产者名称:	ABB新会低压开关有限公司
生产者地址:	广东省江门市新会区今古洲工业开发区
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	接触器
产品系列、型号、规格:	AS09,AS12,AS16,ASL09,ASL12,ASL16; 规格参数详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称:	A B B 新会低压开关有限公司
生产企业地址:	广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-11-24
自我声明地点: 新会

生产者签章:



注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)


自我声明编号: 2020980304001224



产品系列、型号、规格(附件):

上列参数:
AS09, AS12, AS16, ASL09, ASL12, ASL16
Ui: 690V;
Uimp: 6kV;
AS09, ASL09:
Ith: 22A(螺钉接线), 20A(弹簧接线);
AC-3: Ue/le: 220/230/240/9A, 400-415V/9A, 440V/8A, 500V/8A, 690V/5A;
AC-4: Ue/le: 230V/7.2A, 400-415V/7.2A, 500V/5.6A, 690V/4A;
AC-1: Ue/le: 690V/22A(螺钉接线), 690V/20A(弹簧接线);
AC-8a: Ue/le: 400V/12A;
AS12, ASL12:
Ith: 25A(螺钉接线), 22A(弹簧接线);
AC-3: Ue/le: 220/230/240/12A, 400-415V/12A, 440V/11A, 500V/11A, 690V/7A;
AC-4: Ue/le: 230V/9.6A, 400-415V/9.6A, 500V/8A, 690V/5.6A;
AC-1: Ue/le: 690V/24A(螺钉接线), 690V/22A(弹簧接线);
AC-8a: Ue/le: 400V/16A;
AS16, ASL16:
Ith: 25A(螺钉接线), 22A(弹簧接线);
AC-3: Ue/le: 220/230/240/15.7A, 400-415V/15.7A, 440V/13.6A, 500V/12.5A, 690V/9A;
AC-4: Ue/le: 230V/12.6A, 400-415V/12.4A, 500V/10A, 690V/7.2A;
AC-1: Ue/le: 690V/24A(螺钉接线), 690V/22A(弹簧接线);
AC-8a: Ue/le: 400V/22A;
Us: AC: 24V, 42V, 48V, 110V, 115V, 220V, 230V, 240V, 400V, 415V(50/60Hz),
120V, 277V(60Hz), 380V(50Hz);
DC: 12V, 24V, 48V, 60V, 110V, 125V, 220V, 240V;
IP20;
极数: 3P;
配用的辅助触点: (AS, ASL)
Ith: 10A;
AC-15: Ue/le: 24-127V/6A, 220-240V/4A, 380-440V/3A, 500-690V/2A;
DC-13: Ue/le: 24V/6A, 48V/2.8A, 72V/1A, 110V/0.55A, 125V/0.55A, 220-250V/0.3A;
AS-30-10: ASL30-10: 1NO,
AS-30-01: ASL30-01: 1NC,
AS-30-32: ASL30-32: 3NO/2NC

型号解释:




联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-11-24
自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304001224




产品系列、型号、规格(附件):

表 2.1:

额定工作电压		线端代号
50Hz	60Hz	
24V	24V	20
42V	42V	21
48V	48V	22
110V	110V	23
115V	115V	24
	120V	16
220V	220V	25
230V	230V	26
240V	240V	27
-	277V	17
380V	-	13
400V	400V	28
415V	415V	29
-		
12V DC	-	80
24V DC	-	81
48V DC	-	83
60V DC	-	84

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-11-24
自我声明地点: 新会

生产者签章: ABB新会低压
开关有限公司



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304001224



产品系列、型号、规格(附件):


110V	DC	-	86
125V	DC	-	87
220V	DC	-	88
240V	DC	-	89

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuHong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-11-24
自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。