

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307003422

厦门ABB低压电器设备有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

厦门ABB低压电器设备有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称： 厦门ABB低压电器设备有限公司
生产者地址： 福建省厦门市翔安区厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山西二路881号一层
依据的强制性产品认证规则： CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称： 万能式断路器
产品系列、型号、规格： E1B,E1N,E1S;详见参数附件
依据的标准： GB/T 14048.2-2020
生产企业名称： 厦门ABB低压电器设备有限公司
生产企业地址： 福建省厦门市火炬高新区（翔安）产业区舩山西二路881号

联系人： 方斯地
电话： 0592-5725545
电子邮箱： Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人：

自我声明时间： 2022-03-25

自我声明地点： 厦门

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307003422

产品系列、型号、规格(附件):

上列参数:
E1B, E1N, E1S
U_{imp}: 12kV;
U_i: 1000V;
U_e: AC230/415/440V/500V/525V/690V;
I_e: 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
E1B: I_{cs}=I_{cu}=42kA; I_{cw}: 42kA/1s;
E1N: I_{cs}=I_{cu}=50kA; I_{cw}: 50kA/1s;
E1S: I_{cs}=I_{cu}=65kA; I_{cw}: 65kA/1s;
选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
适用频率: 50/60Hz;
配用的辅助报警触点(本体):
2NO2NC, 5NOSNC, 15NO15NC;
I_{th}: 15A;
AC-12: U_e/I_e: AC250V/15A;
DC-12: U_e/I_e: DC125V/0.3A, DC250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压 YU:
Us: 24V DC, 30/48/110-120/120-127/220-240V AC/DC, 380-400V AC 50/60Hz;
分励/重合线圈 YO/YC:
Us: 24V DC, 30/48/110-120/120-127/220-240V AC/DC, 380-400V AC 50/60Hz;

型号解释:



联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003422

产品系列、型号、规格(附件):

上报参数:
E1B: E1N, E1S
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ue: AC230/415/440V/500V/525V/690V;
Ie: 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
E1B: Ics=Icu=42kA; Icw: 42kA/1s;
E1N: Ics=Icu=50kA; Icw: 50kA/1s;
E1S: Ics=Icu=65kA; Icw: 65kA/1s;
选择性类别: B;
级数: 3P, 4P;
适用于隔离;
适用频率: 50/60Hz;
配用的辅助脱扣触头(本体):
2NO2NC, 5NOSNC, 15NO15NC;
Ith: 15A;
AC-12: Ue/Ie: AC250V/15A;
DC-12: Ue/Ie: DC125V/0.3A, DC250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压 YU:
Us: 24V DC, 30/48/110-120/120-127/220-240V AC/DC, 380-400V AC 50/60Hz;
分励/闭合线圈 YO/YC:
Us: 24V DC, 30/48/110-120/120-127/220-240V AC/DC, 380-400V AC 50/60Hz;



联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点: 厦门

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。