

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307003317



ABB新会低压开关有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。


ABB新会低压开关有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB新会低压开关有限公司
生产者地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: T6L630.T6L800; 规格参数详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: A B B 新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-11-10
自我声明地点: 新会
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003317

产品系列、型号、规格(附件):

上级参数:
T6L630,T6L800
Uimp: 8kV;
Ui: 1000V;
Ue: 1000VAC,1000VDC;
In: 630A,800A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
Ics: 25% Icu (1000VDC), 50% Icu (1000VAC);
Icu: 50kA (1000VDC), 12kA (1000VAC);
选择性类别: A;
极数: 4P;
适用标准:
适用频率: 50/60Hz;
直流接线图:



型号解释:

T6 L 630
1 2 3

- 1: Tmax 系列塑壳断路器设计序号(Frame size): T6
- 2: 额定极数短路分断能力代号(Interrupting rating class): L
- 3: 框架电流(Frame current) (A): 630、800

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiu hong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-11-10
自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。