

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305003107

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB S.P.A.  
生产者地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008; 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格: XT4V, XT4X; 参数及型号解释详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: ABB S.P.A.  
生产企业地址: Via Enrico Fermi n° 40, 03100 Frosinone Italy

## 生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.  
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy  
联系人: Roberto Amboni  
电话: +39 035 395205  
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com  
自我声明时间: 2022-02-10  
自我声明地点: Bergamo  
指定签字人: ABB S.p.A.  
签章:

## 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2022-02-10  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:   
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305003107

产品系列、型号、规格(附件):

XT4V, XT4X;  
Uimp: 6kV; Ui: 1000V;  
Ue: 220/230/240VAC, 380/400/415VAC, 440VAC, 500VAC, 525VAC, 660/690VAC,  
250/500VDC, 750VDC;  
In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A,  
150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A (TMD, TMA);  
25A, 30A, 32A, 35A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A, 150A,  
175A, 200A, 225A, 250A (TME);  
10A, 12.5A, 20A, 25A, 32A, 50A, 52A, 80A, 100A, 110A, 125A, 150A, 160A,  
175A, 200A, 225A, 250A (MF, MA);  
40A, 60A, 63A, 100A, 150A, 160A, 225A, 250A (Ekip LS/I; Ekip I;  
Ekip E-LS/I; Ekip M-LS/I; Ekip Z-LS; Ekip LSI; Ekip LSI6; Ekip E-  
LSI6;  
Ekip DIP LS/I; Ekip M DIP I; Ekip G DIP LS/I, Ekip E LSI6);  
40A, 60A, 63A, 100A, 150A, 160A (Ekip M-LIU, Ekip M DIP LIU);  
40A, 60A, 63A, 100A, 150A, 160A, 200A (Ekip M-LRIU; Ekip M DIP LRIU);  
40A, 60A, 63A, 100A, 150A, 160A, 225A, 250A (Ekip DIP LIG; Ekip DIP LSI;  
Ekip DIP LSI6);  
100A, 150A, 160A, 225A, 250A (Ekip Touch LSI; Ekip Touch LSI6;  
Ekip Touch Measuring LSI; Ekip Touch Measuring LSI6; Ekip Hi-Touch  
LSI;  
Ekip Hi-Touch LSI6);  
100A, 150A, 160A, 250A (Ekip EFDP Touch);  
100A, 150A, 160A, 200A (Ekip M Touch LRIU);  
\*: 仅 XT4V, U: 500-690VAC; Ics=Icu=5kA;  
220/230/240VAC; Ics=Icu=200kA (XT4V, XT4X);  
380/400/415VAC; Ics=Icu=150kA (XT4V); Ics=Icu=200kA (XT4X);  
440VAC; Ics=Icu=150kA (XT4V); Ics=Icu=200kA (XT4X);  
500VAC; Ics=Icu=70kA (XT4V); Ics=Icu=100kA (XT4X);

## 生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.  
地址: Via Pescarar 5, 24123 Bergamo Italy  
联系人: Roberto Amboni  
电话: +39 035 395205  
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com  
自我声明时间: 2022-02-10  
自我声明地点: Bergamo  
指定签字人:   
签章:

## 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2022-02-10  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:   
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305003107

产品系列、型号、规格(附件):

525VAC:  $I_{cs}=I_{cu}=70kA$  (XT4V);  $I_{cs}=I_{cu}=100kA$  (XT4X);  
660/690VAC:  $I_{cs}=I_{cu}=50kA$  (XT4V);  $I_{cs}=I_{cu}=100kA$  (XT4X);  
250/500VDC:  $I_{cs}=I_{cu}=100kA$  (XT4V, XT4X);  
750VDC:  $I_{cs}=I_{cu}=70kA$  (XT4X);  
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电子式;  
选择性类别: A;  
极数: 3P, 4P; 适用隔离: 适用频率: 50/60Hz;  
辅助触点: AUX 250V (证书编号: 2011010304501045), 2NO2NC, 3NO3NC;  
 $U_i: 300V; U_{imp}: 2.5kV; I_{th}: 6A$ ;  
AC-12:  $U_e/I_e: AC: 125V/6A, 250V/6A$ ;  
AC-13:  $U_e/I_e: AC: 125V/6A, 250V/6A$ ;  
AC-14:  $U_e/I_e: AC: 125V/6A, 250V/5A$ ;  
AC-15:  $U_e/I_e: AC: 125V/5A, 250V/4A$ ;  
DC-12:  $U_e/I_e: DC: 110V/0.5A, 250V/0.3A$ ;  
DC-14:  $U_e/I_e: DC: 110V/0.05A, 250V/0.03A$ ;  
符合附录B的电子附件: 带电子电路的辅助元件名称: 欠压脱扣器;  
 $U_s: 24-30VAC/DC, 48VAC/DC, 60VAC/DC, 110-127VAC, 110-125VDC,$   
 $220-240VAC/220-250VDC, 380-440VAC, 480-525VAC 50/60Hz;$

### 生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.  
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy  
联系人: Roberto Amboni  
电话: +39 035 395205  
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com  
自我声明时间: 2022-02-10  
自我声明地点: Bergamo  
指定签字人: ABB S.p.A.  
签章:

### 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2022-02-10  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:   
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305003107

产品系列、型号、规格(附件):

直流产品接线方式示意图如下:



型号的解释(Explanation of model/ type):

Tmax XT series Molded-case circuit breaker.

## 生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.  
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy  
联系人: Roberto Amboni  
电话: +39 035 395205  
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com  
自我声明时间: 2022-02-10  
自我声明地点: Bergamo  
指定签字人: ABB S.p.A.  
签章: *Manhe Jan*

## 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2022-02-10  
自我声明地点: 北京  
指定签字人: *钱钰*  
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305003107

产品系列、型号、规格(附件):



## 生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.  
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy  
联系人: Roberto Amboni  
电话: +39 035 395205  
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com  
自我声明时间: 2022-02-10  
自我声明地点: Bergamo  
指定签字人: ABB S.p.A.  
签章: *Roberto Amboni*

## 授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦  
联系人: 钱钰  
电话: 18621366988  
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com  
自我声明时间: 2022-02-10  
自我声明地点: 北京  
指定签字人: *钱钰*  
签章: *钱钰*



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。