

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307003406

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB S.P.A. (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB S.P.A.
生产者地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: XT3C, XT3N, XT3S; 详见参数附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: ABB S.P.A.
生产企业地址: Via Enrico Fermi 14, IT-03100 Frosinone Italy

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035 395205
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2021-12-30
自我声明地点: Bergamo
指定签字人:
签章: **ABB S.p.A.**

Roberto Amboni

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-12-30
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章: 



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003406

产品系列、型号、规格(附件):

XT3C, XT3N, XT3S
Uimp: 8kV;
Ui: 800V;
Ue: 230-240VAC, 415VAC, 440VAC, 525VAC, 660-690VAC, 250VDC, 500VDC;
In: 100A, 110A, 125A, 150A, 160A, 200A(MA);
60A, 65A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A(TMD, TMG);
60A, 65A, 70A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A,
250A(TMF);
XT3C:
230-240VAC: Ics=40kA, Icu=40kA;
415VAC, 250VDC: Ics=Icu=25kA;
440VAC: Ics=15kA, Icu=25kA;
525VAC: Ics=7.5kA, Icu=10kA;
690VAC: Ics=3kA, Icu=4kA;
250VDC, 500VDC: Ics=Icu=25kA;
XT3N:
230-240VAC: Ics=50kA, Icu=50kA;
415VAC: Ics=36kA, Icu=36kA;
440VAC: Ics=19kA, Icu=36kA;
525VAC: Ics=10kA, Icu=13kA;
690VAC: Ics=3kA, Icu=5kA;
250VDC, 500VDC: Ics=Icu=36kA;
XT3S:
230-240VAC: Ics=50kA, Icu=85kA;
415VAC: Ics=36kA, Icu=50kA;
440VAC: Ics=20kA, Icu=40kA;
525VAC: Ics=10kA, Icu=20kA;
690VAC: Ics=3kA, Icu=6kA;
250VDC, 500VDC: Ics=38kA, Icu=50kA;
选择性类别: A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
适用频率:
适用频率: 50/60Hz;
级数: 3P, 4P;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器 Ue: 24-30VAC/DC, 48VAC/DC, 60VAC/DC, 110-127VAC/110-125VDC,
220-240VAC/220-250VDC, 380-440VAC, 480-525VAC;
配用的辅助触头: CQC2011010304501045
2NC, 2NO, 3NC, 3NO;
Ith: 6A;
Ue/Ie:
AC-12: AC125V/6A, AC250V/6A;
AC-13: AC125V/6A, AC250V/6A;
AC-14: AC125V/6A, AC250V/5A;

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035 395205
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2021-12-30
自我声明地点: Bergamo
指定签字人:
签 章: ABB S.p.A.

Roberto Amboni

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-12-30
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签 章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003406


产品系列、型号、规格(附件):

AC-15: AC125V/5A, AC250V/4A;
DC-12: DC110V/0.5A, DC250V/0.3A;
DC-14: DC110V/0.05A, DC250V/0.03A

直流产品接线方式示意图如下:



3P 外形 Diagram A



3P 外形 Diagram B



3P 外形

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A.
地址: Via Pescaria n° 5, 24123 Bergamo Italy
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035 395205
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2021-12-30
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: ABB S.p.A.
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-12-30
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。